

知 如何将LORA设备 IG4500-L上已关联的传感器进行断开重关联?

物联网 徐猛 2018-12-05 发表

问题描述

问：现场新增一台LORA设备IG4500-L，需要将之前已经关联在已有的IG4500-L上的传感器断开，然后重新关联到新增的这台IG4500-L上，需要如何操作？

解决方法

答：将传感器进行reset复位后重新关联即可。