

知 IX5000机柜接地线及UPS市电输入电线的截面积要求

其它功能 安恒 2007-08-27 发表

IX5000机柜接地线截面积要求：25平方mm

IX5000 UPS市电输入电源线截面积要求：16平方mm